



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя

ХКО ООО «БДИ»

А.С. Верещагин

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

Л.Н. Кузова

2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.2. Адрес объекта Хабаровский край, Ульчский район, с. Аннинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 246,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1191 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, пристройки 1986, последнего капитального ремонта 1986

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль–август 2018, капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Ульянинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 682419, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, улица Центральная, д. 15

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию Администрации Ульчского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации: Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д 50

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрёстки: *нерегулируемые - есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с TCP
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» мая 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «01» мая 2018 г.

3. Решения Комиссии _____ от «01» мая 2018 г.

в составе:

- заведующей МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

Л.Н. Кузовой/

- завхоза

Г.Г. Кравчук/

- представителя совета трудового коллектива, воспитателя

*Гончарук
И.И. Бондаревой/*

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино
Кузова Л.Н.

« 01 » мая 2018 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Аннинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание одноэтажное, 246,8 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1191 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, пристройки 1986, последнего капитального ремонта 1986

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль-август 2018, капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 682419, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, улица Центральная, дом 15

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. ТERRITORIALNAYA принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Ульчский район» Хабаровского края

1.12. Адрес вышестоящей организации: Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.50

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

-образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые - есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пандус)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино
Кузова Л.Н.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

УЛЬЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«01» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Аннинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание одноэтажное, 246,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1191 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, пристройки 1986, последнего капитального ремонта 1986

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль–август 2018, капитального – 2020

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБДОУ детский сад № 11 с. Сусанино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 682419, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, улица Центральная, дом 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 210 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые - есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет

5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с TCP
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Индивидуальные решения с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

Руководитель
рабочей группы: заведующая Кузова Л.Н.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Кравчук Г.Г.

(Подпись)

Воспитатель Бондарева И.И.

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульяновского муниципального района Набаровского яраи
Набаровский край, Ульяновской области, с. Ачинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Адаптация входа на территорию объекта	Оборудовать на воротах и входных дверях кнопку вызова персонала на высоте доступной инвалиду (при наличии финансирования)	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует на воротах и входных дверях кнопка вызова персонала	К, О, С, Г, У	Адаптация входа на территорию объекта			
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Территория не оснащена информационными знаками и акустической связью.	К, О, С, Г, У	Адаптация движения на территории объекта			
1.3	Лестница (наружная)	Нет				Нет		Нет		Нет
1.4	Пандус (наружный)	Нет				Нет		Нет		Нет
1.5	Автостоянка и парковка	Нет				Нет		Нет		Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование объекта функциональной зоны		Составление документации*		Примечание	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Территория, прилегающая к зданию	№ на плане	№ фото			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	JU				Ремонт (при наличии финансирования)

* Указывается **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-Н** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-Н** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация дополнительной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Герриатория, прилегающая к объекту нуждается в адаптации для всех категорий маломобильных групп населения

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульяновского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский город, Ульчский район, с. Ачинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
2.1	Лестница (наружная)	Нет			Нет		Нет		Нет	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Нет		Нет		Нет	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Нет водосливного устройства с козырьком. Нет поручней (ограждений)	K, O, C, Г	Адаптация входа на объект	Оборудовать водосливную систему над козырьками. Установить поручни с двух сторон, на высоте 85-95 см. (при наличии финансирования)		
2.4	Дверь (входная)	Есть			Дверь не соответствует нормам (0,83 м), имеется порог 0,06 м	K, O	Адаптация входной двери объекта	Установить дверь в соответствии с нормами (дверной проем не менее 0,9м, порог не более 0,014м)		
2.5	Тамбур	Есть			Дверь тамбура не соответствует нормам (0,83 м), имеется порог 0,06 м	K, O	Адаптация тамбура объекта	Установить дверь в соответствии с нормами (дверной проем не менее 0,9м, порог не более 0,014м)		
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Рекомендации по адаптации			
Направление функциональной зоны	Способность к функционированию	Приложение №	Примечание
Выход в зону	ДЧ-И (К, Г, У); ВНД (К, О, С)	№ плана	(вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Ремонт капитальный (при наличии финансирования)
		№ фото	

* Указывается ДЧ-И = доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-И = доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонтируется (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация штатной формой обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется оборудование поручней на наружной лестнице входа в здание. Установка входной двери и двери в тамбуре в соответствии с нормативными требованиями для беспрепятственного въезда инвалидов – колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудование тамбура в соответствии с СП 59.13330.2012 технически не возможна.

I Результаты обследования:

3. Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульяновского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский край, Ульяновский район, с. Ачинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	
3.1	Коридор (vestibule, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Замечаний нет				Замечаний нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет			Нет				Нет		Нет
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Нет				Нет		Нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Нет				Нет		Нет
3.5	Дверь	Нет			Нет				Нет		Нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Зоны безопасности не оснащены селекторной связью. На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности.			Привести в соответствие с параметрами нормативов МГН.			

II Заключение по зоне:

Изменение структурно- функциональной зоны		Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-В				Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский край, Ульчский район, с. Анинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет			Нет	Нет	Нет	Нет
4.2	Залная форма обслуживания	Нет			Нет	Нет	Нет	Нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Нет	Нет	Нет	Нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Нет	Нет	Нет	Нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Нет	Нет	Нет	Нет
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Информация о зоне целевого назначения здания		Составление акта обследования ОСИ		Приложение	
Номер зоны целевого назначения здания	(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В			К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
Место приложения труда	Нет								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*			Рекомендации по адаптации		
	№ на плане	№ фото	Приложение	(вид работы)**	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Места приложения труда						Нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонта (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет					Нет	Нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*		Приложение (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**	
	Составление плана	Фотографии				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Оси
Жилые помещения						Нет	Нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский край, Ульчский район, с. Аннинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Площадь туалета в групповых не соответствует требованиям. Отсутствуют кабинки (ширина кабинки 1,65 м, глубина 1,8 м). В туалетных комнатах нет специально оборудованных унитазов. Отсутствуют на унитазах опоры для спинны, знаки обозначения. Отсутствуют водопроводные краны с рычажной рукояткой и терmostатом.	K, O, C	Требуется индивидуальное решение с ТСР	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩЕЕ Требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, У) ВНД (К, О)			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Увеличение площади туалета в соответствии с требованиями невозможно. Оснастить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормативами для МГН

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 с. Сусанино Сусанинского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский край, Ульчский район, с. Аннинские Минеральные Воды, ул. Молодежная, д. 1а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют доступные для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементы информации об объекте. Нет обозначения и информации в доступной форме для МГН об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения от прилегающей территории и объекту МГН. Отсутствует электронное табло.	К, О, Г, У	Привести соответствие параметрами нормативов МГН.	Оборудовать вход с элементами об объекте. Установка электронного табло. Идентифицировать символами доступности вход, доступным.
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствие информационной системы.	С	Привести соответствие параметрами нормативов МГН.	Оборудовать в помещения индукционной системой.
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных указателей, мнемосхемы (шрифтом Брайля).	С	Привести соответствие параметрами нормативов МГН.	Установка в выполненной с точечным Брайля, указателей.

ОБЩИЕ требования к зоне				
-------------------------------	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны		Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Rекомендации по адаптации (вид работы)**
Системы информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)	№ на плане	№ фото	Приложение к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
				Требуется индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонта (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Произвести в соотвествии с требованием для всех видов информационной системы на объеме необходимые информационные предства в доступной форме для МГН

Прошуировано, пронумеровано на

Л.Н. Кузова листах

Заведующая МБДОУ детский сад

№ 1 с. Сусанино

Л.Н. Кузова

